

佛山市2015年国控企业污染源第四季度（污水处理厂）监督性监测结果（4家）

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称（单位）	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	未监测原因
1	高明区	佛山市高明区南业环保水务有限公司	WS-05096处理	CODcr执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级（40mg/l），其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B	2015-10-16	pH值	7.32	6-9	是		
						氨氮	1.132	8	是		
						动植物油	0.90	3	是		
						粪大肠菌群数	940	10000	是		
						化学需氧量	10	40	是		
						六价铬	0.004L	0.05	是		
						色度	2	30	是		
						五日生化需氧量	2.2	20	是		
						石油类	0.76	3	是		
						烷基汞	0.000001L	不得检出	是		
						悬浮物	4L	20	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	1	是		
						总氮	3.58	20	是		
						总镉	0.001L	0.01	是		
						总铬	0.03L	0.1	是		
						总汞	0.00002L	0.001	是		
						总磷	0.04	1	是		
总铅	0.01L	0.1	是								
总砷	0.0002L	0.1	是								
				CODcr执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二		pH值	7.32	6-9	是		
						氨氮	1.132	8	是		
						动植物油	0.90	3	是		
						粪大肠菌群数	940	10000	是		
						化学需氧量	10	40	是		
						六价铬	0.004L	0.05	是		
						色度	2	30	是		
						五日生化需氧量	2.2	20	是		

佛山市2015年国控企业污染源第四季度（污水处理厂）监督性监测结果（4家）

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称（单位）	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	未监测原因
2	高明区	佛山市高明南江环保水务有限公司	WS-10108-1处理后	时段一级（40mg/l），其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2003）一级B	2015-10-16	石油类	0.76	3	是		
						烷基汞	0.000001L	不得检出	是		
						悬浮物	4L	20	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	1	是		
						总氮	3.58	20	是		
						总镉	0.001L	0.01	是		
						总铬	0.03L	0.1	是		
						总汞	0.00002L	0.001	是		
						总磷	0.04	1	是		
						总铅	0.01L	0.1	是		
						总砷	0.0002L	0.1	是		
3	高明区	广东广业林茂污水处理有限公司	WS-01009处理后	CODcr执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级（40mg/l），其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2004）一级B	2015-10-16	pH值	7.86	6-9	是		
						氨氮	0.510	8	是		
						动植物油	1.15	3	是		
						粪大肠菌群数	790	10000	是		
						化学需氧量	11	40	是		
						六价铬	0.004L	0.05	是		
						色度	2	30	是		
						五日生化需氧量	2.7	20	是		
						石油类	0.68	3	是		
						烷基汞	0.000001L	不得检出	是		
						悬浮物	4L	20	是		
						阴离子表面活性剂	0.05L	1	是		
						总氮	6.87	20	是		
						总镉	0.001L	0.01	是		
总铬	0.03L	0.1	是								
总汞	0.00002L	0.001	是								

佛山市2015年国控企业污染源第四季度（污水处理厂）监督性监测结果（4家）

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称（单位）	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	未监测原因
4	高明区	佛山市高明区浩辉水处理有限公司	WS-02015处理后	CODcr执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级（40mg/l），其他项目执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2005）一级B	2015-10-16	总磷	0.31	1.5	是		
						总铅	0.01L	0.1	是		
						总砷	0.0002L	0.1	是		
						pH值	7.41	6-9	是		
						氨氮	0.547	8	是		
						动植物油	0.82	3	是		
						粪大肠菌群数	790	10000	是		
						化学需氧量	20	40	是		
						六价铬	0.004L	0.05	是		
						色度	2	30	是		
						五日生化需氧量	4.8	20	是		
						石油类	0.70	3	是		
						烷基汞	0.00001L	不得检出	是		
						悬浮物	4L	20	是		
						阴离子表面活性剂	0.07	1	是		
						总氮	3.08	20	是		
						总铜	0.001L	0.01	是		
总铬	0.03L	0.1	是								
总汞	0.00002L	0.001	是								
总磷	0.01	1	是								
总铅	0.01L	0.1	是								
总砷	0.0002L	0.1	是								

填表 陈永桦

复核 朱素芬

审核 郭之成