

佛山市高明区卫生健康局

主动公开

2021年高明区托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检情况

为贯彻落实教育部、国家卫生健康委等8部门印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》工作部署，根据《广东省卫生健康委 广东省教育厅转发关于开展2021年广东省托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》（粤卫监督函〔2021〕53号）、《佛山市卫生健康局 佛山市教育局关于开展2021年佛山市托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》（佛卫函〔2021〕106号）要求，区卫生健康局联合区教育部门组织区卫生监督所、区疾控中心对学校、托幼机构、校外培训机构教室（教学场所）的采光照明进行“双随机”抽检。

一、基本情况

我区现有托幼机构 9 间，校外培训机构 77 间，学校 42 间。按文件要求确定了本次抽检名单：托幼机构 5 间，校外培训机构 5 间，学校 5 间。

二、监督抽检具体情况

（一）托幼机构：按照《学校卫生工作条例》、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ 39-2016）第 5.1.1、6.3.4 条规定，卫生监督员重点对托幼机构内的教学用房、生活用房等各类房间的直接天然采光、教室内是否按照要求安装人工照明等情况、对灯管排列是否垂直于黑板面、灯管是否出现陈旧、老化等情况进行了全面检查。疾控中心重点对教学用房内的采光系数、窗地面积比例、照度标准值进行了现场检测。

（二）校外培训机构：按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）和《中小学校设计规范》（GB50099-2011）关于教室的采光要求和教室的照明要求，对 5 间校外培训机构中的教学场所采光系数、采光方向、窗地面积比、防眩光措施、室内表面反射比、装设人工照明、课桌面照度、黑板照度进行监督检查。卫生监督员重点对教室人工照明、自然采光情况、采光方向、控照式灯具、灯管布置、课桌椅等情况进行检查。

（三）学校：按照 2021 年学校卫生国家随机监督抽查工作计划表的名单，参照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）和《中小学校设计规范》（GB50099-2011）的要求对学校的教室采光照明进行监督检查，具体包括：采光系数、窗地面积比、后（侧）墙壁反射比、课桌面照度、灯桌间距、黑板面照度等项目。现场对教室是否至少配备 2 种不同型号或者可调节的课桌椅；是否设黑板照明灯、使用控照式灯具、灯管垂直于黑板；教室墙壁和顶棚是否为白色或浅色，窗户为无色透明玻

璃等等情况进行检查监督工作。

按照上级要求，现将有关抽检情况进行公示。

- 附件：1. 高明区托幼机构采光和照明抽检情况汇总表
2. 高明区校外培训机构教室采光和照明抽检情况汇总表
3. 高明区学校卫生监测评价记分情况表

佛山市高明区卫生健康局

2021年9月28日



附件 1

高明区托幼机构采光和照明抽检情况汇总表

机构名称	地址	负责人	抽检日期	直接天然采光		采光系数		窗地面积比		照度平均值	
				抽检结果	结果判定	抽检结果	结果判定	抽检结果	结果判定	抽检结果	结果判定
佛山市高明区幸福托儿所	高明区荷城街道文明路 283 号	李伟英	2021. 9. 18	是	合格	7%	合格	0. 54	合格	159	不合格
佛山市高明区童真托儿所	高明区荷城街道石歧居委旧大队附近	何敏娇	2021. 9. 18	是	合格	2%	合格	0. 19	不合格	140	不合格
佛山市高明区家乐托儿所	高明区荷城街道文明路 90 号	何晓萍	2021. 9. 18	是	合格	19%	合格	2. 52	合格	109	不合格
佛山市高明区金苹果托儿所	高明区荷城街道河江大道 465 号裕品楼金苹果	谢仪珍	2021. 9. 18	是	合格	1. 50%	不合格	0. 68	合格	142	不合格
佛山市高明区童趣托儿所	高明区荷城街道河江骏景楼二楼	洗趣兰	2021. 9. 18	是	合格	3%	合格	0. 3	合格	236	不合格

附件 2

高明区校外培训机构教室采光和照明抽检情况汇总表

机构名称	地址	负责人	抽检日期	采光系数		窗地面积比		采光方向		防眩光措施		室内表面反射比		装设人工照明		课桌面照度		黑板照度	
				抽检结果	结果判定	抽检结果	结果判定	抽检结果	结果判定	抽检结果	结果判定	抽检结果	结果判定	抽检结果	结果判定	抽检结果	结果判定	抽检结果	结果判定
佛山市高明区孔明培训中心	佛山市高明区荷城街道中山路 234 号之 8、9、10、号商铺	陆毅章	2021.9.18	0.20%	不合格	0.88	合格	右侧	不合格	无	不合格	0.83	合格	有	合格	124.5	不合格	227	不合格
佛山市高明区高星之火教育培训中心	佛山市高明区荷城街道中山广场家居装饰城 2 楼	梁芷喻	2021.9.18	2.70%	合格	0.56	合格	左侧	合格	无	不合格	0.76	合格	有	合格	678.5	合格	895	合格
佛山市高明区学睿培训中心有限公司	佛山市高明区荷城街道沧江路 430 号首座之一	罗福全	2021.9.18	1.50%	不合格	0.31	合格	非左侧(后侧)	不合格	无	不合格	0.69	不合格	有	合格	286	不合格	256	不合格
佛山市高明区研思教育	佛山市高明区荷城街道沧江路 433 号	曾汉彬	2021.9.18	0.50%	不合格	0.09	不合格	非左右侧	不合格	无	不合格	0.59	不合格	有	合格	336	合格	238	不合格
佛山市高明区名士教育中心	佛山市高明区荷城街道沧江路锦华花园二层商铺	彭清霞	2021.9.18	0.40%	不合格	0.27	合格	非左侧(后侧)	不合格	有	合格	0.73	合格	有	合格	418	合格	332	不合格

附件 3

高明区学校卫生监测评价记分情况表

监测学校	教室环境监测（60分）													
	人均面积 (10)	课桌椅分 配符合率 (10)	黑板（10）			教室采光 (10)			教室照明（10）			微小气候 (4)	噪声 (4)	监测 频率 (2)
			尺 寸 (5)	下缘与 讲台地 面距离 (3)	反射 比 (2)	采光 系数 (4)	窗地面积 比（4）	后墙壁反 射比（2）	课桌面 照度 (5)	灯桌 间距 (2)	黑板面 照度 (3)			
佛山市高明区杨和镇石水小学	10	0	5	1.5	1.33	4	4	0	1	2	0	4	4	2
佛山市高明区荷城街道德信实验学校	10	0.83	5	0	0.67	4	4	0	0	2	0	4	4	2
佛山市高明区荷城街道西安小学	10	0	5	0	1.67	4	3.33	0	0	2	0	4	4	2
佛山市高明区荷城街道石歧小学	7.5	0	5	0.5	0.67	4	4	0	0	2	0	4	4	2
佛山市高明区荷城街道第二小学	5.88	0	5	0.5	1.33	4	4	0	0	2	0	4	4	2