



201819022781

混凝土试件抗压强度检验报告

管理编号: KHJC/D-H-B06-01-(1)

委托单位: 佛山市水利投资建设有限公司

检验检测机构: 广东科衡工程检测有限公司

工程名称: 高明区下泰和电排站重建工程

检验检测地址: 佛山市南海区狮山科技工业园C区骏业南路
(办公楼) 自编33号

报告编号: 22EEVKYB0001

联系电话: 0757-83329510

收样日期: 2022年1月21日

检验检测依据: SL/T 352-2020

检验检测日期: 2022年1月21日

检测性质: 对比检测

第1页 共1页

样品 编号	样品代表的 部位 名称	强度 等级	样 品			龄期 (d)	个别 强度 (MPa)	强度 代表值 (MPa)
			尺寸 (mm)	成型日期 年.月.日	破型日期 年.月.日			
22EEVKYB0001	主泵房(流道层、 水泵层-2.1m)	C25	150×150×150	2021.12.24	2022.01.21	28	32.2 32.4 31.3	32.0
	以下空白							
备 注	1、未经本公司书面批准,不得复制检验证书或报告(完整复制除外)。 2、见证单位及见证人: /							

附注:本结果只对来样负责.

----结束----

签发:黎锦辉

校核:李新华

检验:韦亦基、区智锋

签发日期: 2022年 1 月 24 日