



广东丰源建设工程检测有限公司  
蒸压灰砂实心砖检验报告

201719021468

文件编号: FYJC-4-BG22-06 (1)

委托单位: 佛山市高明区水利投资建设有限公司

工程名称: 高明区三洲南泵站重建工程

委托人: 何杰明

见证单位: ——

报告编号: 2023B-FS-QZ-028

样品描述: 完整、无缺棱掉角

收样日期: 2023年05月30日

检测日期: 2023年05月31日

检验单位: (盖章)

检测类别: 质量对比检测

检评依据: GB/T 11945-2019

见证人: ——

样品编号: FS-QZ23Y0028

工程部位: 全工程

报告日期: 2023年06月01日



品 种	蒸压灰砂实心砖	产品标记	LSSB-N MU10 240×115×53 GB/T 11945-2019			
强度等级	MU10	生产厂家	佛山市南海区小塘良欢灰砂砖厂			
检 验 项 目		技 术 指 标		检 测 结 果	检 测 方 法	
外观质量	缺棱掉角	三个方向最大投影长度 (mm)	≤10	/	GB/T2542-2012	
	裂纹延伸的投影尺寸累计 (mm)		≤20			
尺寸偏差	长度		实心砖	d≥7时, 判定本批次产品不合格, 反之判合格	/	
	宽度					±2
	高度					±1
力学性能	抗压强度 (MPa)	平均值	≥10.0	14.4	GB/T2542-2012	
		单块最小值	≥8.5	13.0		
吸 水 率 (%)			不大于12	/	GB/T2542-2012	
结 论	所检项目符合《蒸压灰砂实心砖和实心砌块》GB/T 11945-2019 强度等级MU10的技术指标要求。					

1、本报告涂改、错页、换页、漏页无效。

3、本报告无检测、审核、签发人签名无效, 无检验检测报告专用章和CMIA章章章无效。

5、未经本检测单位书面批准, 不得复制本报告 (完整复制除外)。

7、委托单位若对本报告检测结果有异议, 应于收到报告之日起十五天内向本检测单位提交书面说明, 逾期则视为认可。

8、公司地址: 河源市源西新塘下岭山地段万绿大道北边 (北栋) 联系电话: 0762-3119914

2、检测单位名称与检验检测报告专用章名称不符者无效。

4、本报告的工程相关信息均由委托单位提供。

6、本结果仅对所检样品负责。

签发: 曾少嫣 (签发日期)

审核: 张智艳

检验: 苏荣发

第1页, 共1页

签名: 曾少嫣 2023.6.2

签名: 张智艳

签名: 苏荣发