广东丰源建设工程检测有限公司

202319021468

混凝土试件抗压强度检验报告

委托单位：佛山市高明区水利投资建设有限公司　　检验单位：（盖章）

工程名称：高明区三洲南泵站重建工程　　检验类别：质量对比检测

委 托 人：何杰明　　检验依据：SL/T 352-2020

见证单位：佛山市科诚工程监理有限公司　　见 证 人：陈锦涛

报告编号：2023B-FS-HK-527　　试件描述：无缺损

收样日期：2023年08月30日　　报告日期：2023年09月06日

试件编号	试件代表的工程部位	设计强度等级	试件				龄期（d）	单个强度值（MPa）	抗压强度（MPa）
			尺寸（mm）	养护方法	成型日期 年/月/日	检测日期 年/月/日			
FS-HK23Y1354	外江出水口左侧码头挡墙	C30	长：150 宽：150 高：150	标准条件养护	2023-08-08	2023-09-05	28	32.4 35.4 31.0	32.9
FS-HK23Y1355	主厂房构造柱	C25	长：150 宽：150 高：150	标准条件养护	2023-08-08	2023-09-05	28	34.8 30.0 30.9	31.9
		以	下		空	白			

1、本报告涂改、错页、换页、漏页无效。
2、检测单位名称与检验检测报告专用章名称不符者无效。
3、本报告无检测、审核、签发人签名无效，无检验检测报告专用章和CMA章签章无效。
4、本报告的工程相关信息均由委托单位提供。
5、未经本检测单位书面批准，不得复制本报告（完整复制除外）。
6、本结果仅对所检样品负责。
7、委托单位若对本报告检测结果有异议，应于收到报告之日起十五天内向本检测单位提交书面说明，逾期则视为认可。
8、公司地址：河源市源西新塘下岭山地段万绿大道北边（北栋）　联系电话：0762-3119914

签发：曾少嫣（签发日期）　审核：汪敏芳　检验：肖雪明　第 1 页　共 1 页

签名：曾少嫣 2023.9.7　签名：汪敏芳　签名：肖雪明