

丽景站10KV河堤线骏鸿纺织厂支线#1杆



古孟村台变#1杆

古孟村台变：安装有过电压保护器、避雷器、高压闸刀开关、跌落式熔断器各1组；S11-M-250KVA变压器1台，低压配电箱1面

大成路

大成路