


佛山市2017年国控企业污染源第四季度（废气重点）监督性监测结果（1家）

单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	未监测原因
1	南海区	佛山市南海京能发电有限公司	FQ-22438-1 3#	烟尘执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值，其它项目执行表1（燃煤锅炉，现有锅炉），其中氮氧化物≤100mg/m ³	2017/12/19	氮氧化物	20	100	是		
						二氧化硫	9	50	是		
						汞	0.00003L	0.03	是		
						烟尘	2	20	是		
						烟气黑度	1	1	是		

填表 

复核 

审核 