

佛山市2018年国控企业污染源第一季度（废气重点）监督性监测结果（6家）


单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	未监测原因
1	南海区	南海长海发电有限公司	FQ-04028-2	执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值,燃煤锅炉	2018/1/17	烟尘	4	20	是		
						二氧化硫	10	50	是		
						氮氧化物	42	100	是		
						烟气黑度	1	1	是		
2	南海区	南海发电一厂有限公司	FQ-04071-1#	执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值,燃煤锅炉	2018/1/19	烟尘	11	20	是		
						二氧化硫	10	50	是		
						氮氧化物	11	100	是		
						烟气黑度	1	1	是		
3	南海区	佛山市南海京能发电有限公司	FQ-22438-1 3#	执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值,燃煤锅炉	2018/1/19	烟尘	9	20	是		
						二氧化硫	5	50	是		
						氮氧化物	29	100	是		
						烟气黑度	1	1	是		
4	三水区	佛山市佳利达环保科技股份有限公司热电分厂	FQ-295001	执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）。	2018/1/16	颗粒物	24	30	是		
			FQ-295002(130)处理后	执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值,燃煤锅炉		二氧化硫	3	200	是		
						氮氧化物	70	200	是		
						烟气黑度	0	1	是		
			FQ-295003(60)处理后	执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 大气污染物特别排放限值（燃煤锅炉）。		烟尘	10	20	是		
						二氧化硫	3L	50	是		
						氮氧化物	90	200	是		
						烟气黑度	0	1	是		
						烟尘	14	30	是		
						二氧化硫	7	50	是		
			氮氧化物	50		200	是				
			烟气黑度	0		1	是				

佛山市2018年国控企业污染源第一季度（废气重点）监督性监测结果（6家）

单位：mg/m³，烟气黑度（级）除外

序号	行政区	企业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	是否达标	超标倍数	未监测原因
5	三水区	佛山市三水北江实业有限公司	FQ-652001处理后	执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1	2018/1/18	颗粒物	18	30	是		
						二氧化硫	24	100	是		
						氮氧化物	215	400	是		
						颗粒物	5	30	是		
						颗粒物	10	20	是		
						颗粒物	5	20	是		
						颗粒物	6	20	是		
6	三水区	佛山恒益发电有限公司	1# FQ-881001	执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2特别排放限值,燃煤锅炉	2018/1/19	颗粒物	4	20	是		
						二氧化硫	14	50	是		
						氮氧化物	17	100	是		
						烟气黑度	0	1	是		
						颗粒物	3	20	是		
						二氧化硫	7	50	是		
						氮氧化物	16	100	是		
						烟气黑度	0	1	是		
		2# FQ-881002									

填表 

复核 

审核 